

Întâlnire de lucru 13.02.2026 - RePower - PNRR Componenta 16 I4 - I7

Întrebări / spețe semnalate		Răspunsuri
I4A		
1.	Este permisă instalarea panourilor pe anexe? / Solicitare privind permiterea montajului panourilor fotovoltaice pe anexă	Potrivit prevederilor Ghidului Specific, clădirea rezidențială unifamilială este: "Clădire cu destinația de locuință, care satisface cerințele de locuit ale unei persoane sau familii", definită conform art. 4, lit. o) a Legii 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor. Clădirea rezidențială unifamilială trebuie să fie deținută de Beneficiarul final (consumator vulnerabil de energie) și declarată de acesta ca locuință de domiciliu, respectiv locuința principală declarată în documentul de identitate. În consecință, în acest moment instalarea panourilor fotovoltaice, conform Ghidului specific pentru Investiția 4, se poate realiza doar pe clădirea rezidențială unifamilială sau pe teren. MIPE va analiza posibilitatea acceptării instalării pe anexe și, dacă este cazul, va emite un act în acest sens (modificarea ghidului, instrucțiune, după caz).
2.	Persoana vulnerabilă a decedat după montaj - cum se face preluarea contractului ? va rog sa exemplificați precum un moștenitor sau partenerul în viață, etc ... Ce se întâmplă în situația în care un beneficiar final a decedat înainte de depunerea cererii de transfer, însă toate lucrările au fost efectuate și procesele verbale au fost semnate. Rămâne eligibil sau se respinge? Deces după montarea echipamentelor și semnarea procesului verbal dar înainte de cererea de transfer, mai sunt eligibile voucherele?	În cazul decesului beneficiarului final înainte de semnarea procesului verbal de recepție, voucherul/voucherele devin neeligibile. În situația în care beneficiarul final a decedat ulterior finalizării lucrărilor și semnării proceselor-verbale de recepție, voucherul nu își pierde eligibilitatea, întrucât indicatorul de realizare este atins. Totuși trebuie avută în vedere asigurarea durabilității, respectiv menținerea investiției pe perioada durabilității.
3.	Dacă beneficiarul final este decedat, însă a rămas soția/soțul cu cota de 50% proprietate conform adeverinței de proprietate emisa de primărie, se pot implementa sistemele la locația respectivă sau este necesar să se reia tot procesul: refacere contract cu beneficiarul final, verificare de către GUEE, trimitere documente în aplicație, primire confirmare în aplicație și apoi implementare? Este necesară succesiunea în astfel de cazuri (știm bine că acest proces este de durată)?	Voucherul este legat de persoana fizică pentru care firma a întocmit și a depus dosarul beneficiarului final în platforma PNRR. Acest dosar a fost verificat la nivelul GUEE și a fost avizat. Voucherul nu este transmisibil.
4.	Clarificarea situației celor decedați la I4a, dacă se poate renunța simplu la ei.	Pentru renunțarea la beneficiarii finali decedați se face notificare pentru realizarea unui act adițional, cu prezentarea documentelor doveditoare

5.	La I4, unde se înregistrează multe decese, nu se poate aplica procedura propusă la I7, cu lista de rezervă?	În lipsa unei prevederi exprese în Ghidul specific I4 privind lista de rezervă și mecanismul de înlocuire a beneficiarilor, nu se poate aplica prin analogie procedura utilizată la I7.
6.	Scăderea indicatorului din proiect reprezintă o problemă? Dacă din 1000 rămân 950 din cauza deceselor? Cum se anunță acest lucru, se trimite notificare cu datele celor decedați la care nu mai putem monta? Asta în cazul în care nu se poate rezolva din timp moștenirea.	Tratând întrebarea în contextul deceselor înregistrate la nivelul beneficiarilor finali, care conduc la neeligibilitatea voucherelor și ținând cont de listele de proiecte selectate în urma apelului I4.1A: • în situațiile justificate și susținute cu documente, în care nu se pot realiza indicatorii proiectului ca urmare a decesului sau renunțarea unor beneficiari finali incluși în Contractul de finanțare, se impune Notificarea MIPE și depunerea unei solicitări de modificare a Contractului de finanțare, prin Act adițional pentru diminuarea finanțării. În concluzie, Renunțarea la beneficiarii finali decedați se face prin act adițional cu prezentarea documentelor doveditoare, în baza notificării transmise de dvs. Nu se pot prelua voucherele de către moștenitori pe I4.
7.	În ghid se precizează o capacitate minimă de 4 kw a invertorului. Dacă se montează 2 invertoare sub această capacitate în cascada (ele funcționând practic unitar, ca un singur invertor, având comunicație între ele) este conform cu ghidul? În această situație capacitatea totală va fi de peste 4 kw.	Ansamblul format din cele 2 invertoare este conform dacă îndeplinește cerințele tehnice din Anexa 6 la ghidul specific.
8.	Dacă există un sistem fotovoltaic instalat, dar nu este racordat la rețeaua națională, deci nu există un certificat de racordare pentru prosumator, se păstrează eligibilitatea?	Dacă situația expusă se referă la existența unui sistem fotovoltaic instalat înainte de cel pentru care s-a emis voucher în cadrul Programului REPowerEU, atunci voucherele devin neeligibile indiferent de modul de racordare a sistemului existent.
9.	Ce documente se vor solicita pentru a demonstra ca un client pe I4A este OFFGRID? / Solicitare clarificare – locuințe fără bransament la rețeaua electrică	Finanțarea în cadrul Investiției I4.1A este destinată exclusiv beneficiarilor finali care nu dețineau niciunul dintre sistemele finanțate.
10.	Sunt eligibili la decontare beneficiarii I4A care nu sunt racordați la SEN?	Dacă întrebarea se referă la sistemul fotovoltaic instalat prin programul RePowerEU: Potrivit prevederilor Ghidului Specific de la 6.3.2 Mecanismul de finanțare, în ceea ce privește Certificatul de Racordare sunt exceptate cazurile <u>în care beneficiarii sunt izolați și nu sunt racordați la Sistemul Energetic Național (SEN)</u> . În această situație, instalarea sistemelor fotovoltaice se va proba prin contractul comercial și procesul verbal predare – primire. Condițiile relevante din ghidul specific sunt: • “Pentru Consumatorii vulnerabili de energie, din <u>comunitățile izolate și neracordate la SEN</u>, Certificatul de Racordare nu este necesar.” • “Certificatul de Racordare - <i>excepție în cazul beneficiarilor care sunt izolați și nu sunt racordați la Sistemul Energetic Național (SEN)</i>. În acest caz, instalarea sistemelor

		fotovoltaice se va proba prin contractul comercial și procesul verbal predare – primire.” În aplicarea acestor prevederi, se pot întâlni două situații: 1. comunitatea este izolată și neracordată la SEN; 2. beneficiarul este izolat și nu este racordat la SEN, chiar dacă în localitate există rețea. Exemple de documente care pot demonstra îndeplinirea uneia dintre condiții din ghidul specific, conform căreia racordarea și prezentarea Certificatului de racordare nu este necesară: • adeverință emisă de unitatea administrativ-teritorială din care să reiasă îndeplinirea uneia dintre cele două condiții. Au fost identificate astfel de mențiuni în documentele deja depuse de unele firme, înscrise în Adeverința cu privire la dreptul de proprietate, depusă înainte de contractare; • confirmare emisă de operatorul de distribuție competent din care să rezulte inexistența rețelei de distribuție în zona respectivă (nu doar faptul că imobilul nu este racordat individual la rețea). • notă justificativă întocmită de instalator, care să descrie situația concretă a beneficiarului și să indice sursele de informare utilizate (declarația beneficiarului, constatările din teren, informații publice oficiale de la primărie/ operator de distribuție). Instalatorul are obligația de a prezenta documente justificative suficiente și relevante, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor prevăzute în ghidul specific pentru încadrarea beneficiarului în categoria imobilelor izolate și neracordate la Sistemul Energetic Național (sisteme off-grid).
11.	Se pot muta beneficiarii voucherelor de la un instalator la altul pentru I4B sau I4A?	NU
12.	Termenele în care operatorii de distribuție emite Certificatele de racordare variază, existând în unele situații diferențe mari de timp (chiar și 3 luni) până la emiterea CR de la data depunerii documentației. Se poate prelungi termenul din Ghid?	În prezent, termenul maxim prevăzut este 30.08.2026. În funcție de stadiul prezentării Certificatelor de racordare, MIPE va analiza necesitatea și oportunitatea prelungirii acestuia în termenele și condițiile maxime permise prin PNRR și legislația aferentă, dar nu mai târziu de data transmiterii către Comisia Europeană a cererii de plată în care țintele aferente I7 și I4 sunt incluse. Dacă se decide acceptarea prelungii termenului, această decizie se va consemna prin emiterea unui act de către MIPE (ex: Corrigendum sau Instrucțiune)
13.	Care rămâne data până la care se poate depune ultima cerere de transfer pe I4A?	Potrivit ghidului specific Investiției 4 și a instrucțiunilor publicate, Implementarea Investiției 4 (plăți efectuate de către MIPE) trebuie să fie finalizată până la 30.06.2026.

		Având în vedere prevederile Ghidului referitoare la depunerea și autorizarea ultimei cereri de transfer, vă informăm că, în cazul ultimei cereri depuse perioada necesară efectuării tuturor verificărilor procedurale, este de 45 de zile de la data depunerii cererii, iar în situația în care sunt necesare documente adiționale sau clarificări, intervine termenul de 10 zile lucrătoare ca perioadă de întrerupere a cererii de transfer pentru clarificări.
14	În cazul celor care nu au depus nici o Cerere de Transfer pe I4A, și sunt în risc de nerealizare a proiectului, când se face o evaluare pentru o eventuala supra-supra contractare (peste cei 15% anunțați astăzi)?	Nu se poate realiza o supracontractare peste 15%, conform art. 24, alin. (1) OUG 124/2024, respectiv “coordonatorii de reforme și/sau investiții sunt autorizați să încheie/să emită contracte/decizii/ordine de finanțare a căror valoare poate determina depășirea cu până la 15% a sumelor alocate în euro aferente fiecărei reforme și/sau investiții din acordurile de finanțare”.
15.	Care este ultima firma din lista care este contractata?	După supracontractare (demers care este în curs de desfășurare) ultima firmă va fi LUCRIS SERV SRL.
16.	Exista companii care nu au depus nici o cerere de transfer pe I4A? Daca da, care sunt?	În urma verificărilor privind stadiul implementării proiectelor, la momentul redactării prezentului material, următoarele societati nu au depus cereri de transfer pe Investitia I4A: HELAND-ELECTRO SRL, ELECTRO MIR SRL, TEHNOPLUS SRL, ELRIS INSTAL S.R.L., AC/DC ELECTRO SUPPORT S.R.L., ELECTRICBAC SRL, TESLA INSTAL SOLUTIONS S.R.L..
17.	Rugam îndrumar depunere cerere pentru I4A similar cu I4B / Va rugam sa transmiteți Îndrumar pentru depunerea Cererilor de Transfer pentru I4A. MIPE a publicat un îndrumar pentru I4 B. Când se va publica un îndrumar si pe I4 A ? Sau la ce email putem trimite întrebări de clarificare?	Având în vedere că ne aflăm la jumătatea perioadei de implementare, acest demers ar putea genera întârzieri în proces. Menționăm că toate informațiile necesare sunt cuprinse în Ghidul specific, în Anexa II la Contractul de finanțare și în Instrucțiunea nr. 1 din 14.08.2025, cu modificările și completările ulterioare. Adresa de e-mail la care se pot transmite solicitări este contact.implementarepnrr@mfe.gov.ro
I4B		
1.	Decesul beneficiarului între semnarea contractului și prezent. Ce se întâmplă în cazul persoanelor care, de la data semnării contractului de instalare și până în prezent, au decedat? Se poate prelua contractul de instalare și calitatea de beneficiar final de către moștenitor, în cazul în care acesta îndeplinește condițiile de eligibilitate prevăzute în ghid și în contract? Dacă da, vă rugăm să ne indicați, pe scurt, modul de procedură recomandat (ex.: documente necesare, act adițional etc.), în măsura în care există prevederi sau practici deja stabilite.	Nu se poate prelua voucherul de către moștenitori. În situația în care beneficiarul final a decedat ulterior finalizării lucrărilor și semnării proceselor-verbale de recepție, voucherul nu își pierde eligibilitatea, întrucât indicatorul de realizare este atins.

2.	Ce se întâmplă cu clienții care în certificatul de racordare inițial aveau specificate panouri montate cu o capacitate de 3.1 kWp dar între timp au montat încă două trei panouri și au ajuns undeva la 3,4 sau 3,5 kWp. Se poate monta sistemul de stocare și reactualizarea certificatului de racordare cu capacitatea nouă de panouri?
3.	Pentru situațiile în care beneficiarii finali, conform certificatului de racordare depus în faza cererii de finanțare, dețin un sistem fotovoltaic de 3kw fix (capacitate brută instalată în panouri) și deci nu îndeplinesc indicatorul de capacitate netă, iar până la data semnării contractului comercial cu instalatorul a adăugat panouri la sistemul fotovoltaic majorând puterea instalată devenind eligibil în privința calculului capacității nete a sistemului fotovoltaic, în temeiul căror documente se probează instalarea panourilor suplimentare? Proces verbal, certificat de racordare actualizat, altele? Rugăm să ne edificați în care situație acești beneficiari finali care au adăugat panouri fotovoltaice la instalațiile existente demonstrate prin certificatele de racordare depuse în faza de verificare eligibilitate finanțare dar fie le-au oficializat prin actualizare CR sau nu, sunt considerați eligibili. Pentru ca să a ridicat întrebarea de către un instalator în care beneficiarul final a adăugat panouri până la semnarea contractului comercial- cum se demonstrează momentul efectiv al adăugării panourilor, dacă nu prin CR actualizat? Se accepta și un proces verbal, alt document din partea beneficiarului final? Da, este chiar indicată suplimentarea pentru a îndeplini criteriul capacității nete minime de 3 KW; ulterior se va depune certificatul de racordare actualizat. 1. Eligibilitatea se analizează prin raportare la situația tehnică oficială și actualizată a locului de consum, astfel cum aceasta este recunoscută de operatorul de distribuție. 2. În cazul majorării puterii instalate, documentul principal care atestă modificarea capacității sistemului fotovoltaic este <u>certificatul de racordare actualizat</u>, emis de operatorul de distribuție, din care să rezulte noua putere aprobată/instalată. 3. În lipsa unui certificat de racordare actualizat, alte documente (ex. proces-verbal de montaj, declarație pe propria răspundere a beneficiarului, factură pentru panouri suplimentare etc.) pot avea valoare justificativă doar în măsura în care sunt coroborate cu documente oficiale emise de operatorul de distribuție. În mod individual, acestea nu pot substitui certificatul de racordare actualizat. 4. Momentul efectiv al adăugării panourilor nu poate fi demonstrat exclusiv prin documente interne (proces-verbal, declarații), în absența unei actualizări oficiale a datelor tehnice la operatorul de distribuție. 5. Vă rugăm să verificați Anexa 6 CONDIȚII TEHNICE MINIME PENTRU SISTEMELE FOTOVOLTAICE a ghidului solicitantului care prevede condițiile minime <u>“Sistemul de producere a energiei electrice pentru consumatori racordați la rețeaua națională de distribuție a energiei electrice va avea următoarea dimensionare:</u> a) <u>capacitate netă sistem de panouri fotovoltaice: minim 3 kWp</u> b) <u>putere instalată inverter/invertoare: minim 4,0 kW;</u> c) <u>capacitate utilizabilă sistem stocare energie electrică: minim 5 kWh;</u> d) <u>conexiuni: curent continuu (DC) și curent alternativ (AC);</u> e) <u>structura de susținere a sistemului: capabilă să susțină tot sistemul și adaptată zonei unde va fi instalată;</u> <u>tablou electric alternativ: pentru racordul la instalația existentă.”</u> Prin urmare, beneficiarii finali care au suplimentat sistemul fotovoltaic devin eligibili din perspectiva capacității nete doar dacă această modificare este reflectată în documentația tehnică oficială, respectiv prin actualizarea certificatului de racordare.

		În lipsa unei astfel de actualizări oficiale, sistemul va fi analizat în baza datelor existente la momentul verificării eligibilității.
4.	Când se publica lista finala I4B? Suntem pe lista de rezerva, dorim sa aflam statusul.	După finalizarea contractării se va publica lista cu firmele contractate
5.	Termenele în care operatorii de distribuție emite Certificatele de racordare variază, existând în unele situații diferențe mari de timp (chiar și 3 luni) până la emiterea CR de la data depunerii documentației. Se poate prelungi termenul din Ghid?	În prezent, termenul maxim prevăzut este 30.08.2026. În funcție de stadiul prezentării Certificatelor de racordare, MIPE va analiza necesitatea și oportunitatea prelungirii acestuia în termenele și condițiile maxime permise prin PNRR și legislația aferentă, dar nu mai târziu de data transmiterii către Comisia Europeană a cererii de plată în care țintele aferente I7 și I4 sunt incluse. Dacă se decide acceptarea prelungii termenului, această decizie se va consemna prin emiterea unui act de către MIPE (ex: Corrigendum sau Instrucțiune)
6.	În ceea ce privește uzufructul viager, în ce situații beneficiarul final poate fi considerat eligibil, în conformitate cu prevederile ghidului specific?	Beneficiarul final poate fi considerat eligibil în următoarele situații: a) Deși la momentul depunerii cererii de finanțare extrasul de carte funciară figura cu o astfel de sarcină, uzufructuarii erau decedați la momentul depunerii, iar ulterior beneficiarul final a procedat la actualizarea extrasului de carte funciară. La momentul actual, imobilul figurează fără sarcini, situația juridică fiind clarificată prin radierea uzufructului ca urmare a decesului titularilor acestuia, înainte de depunerea cererii de finanțare. b) Uzufructuarii erau decedați la momentul depunerii cererii de finanțare, însă extrasele de carte funciară nu au fost actualizate ulterior, din motive obiective (personale, financiare etc.). În aceste situații, se poate face dovada stingerii uzufructului prin prezentarea certificatelor de deces ale uzufructuarelor, conform prevederilor legale, uzufructul fiind un drept viager care încetează de drept la decesul titularului. Totuși, decizia finală cu privire la eligibilitatea unui beneficiar final din acest punct de vedere se va face de la caz la caz, în funcție de documentele prezentate.
17		
1.	Conform corrigendumului privind beneficiarii pentru I7, se vor putea înlocui și persoanele declarate neeligibile pe parcursul derulării proiectului, respectiv cele care au fost declarate neeligibile după depunerea cererii, înainte de semnarea contractului? (AFM) în cazul înlocuirii persoanelor decedate, dacă la aceeași adresa - moștenitorul este persoana vulnerabilă energetic trebuie să refacem documentația tehnică pentru depunerea dosarului la GUEE	Pentru I7, după modificarea ghidului, se vor putea înlocui beneficiarii finali decedați sau care au renunțat la finanțare. Da, se vor actualiza cu datele noului beneficiar final.

2.	Înlocuire beneficiari care au decedat / care au depus notă de renunțare / Listele cu beneficiari noi (înlocuitori) – procedura de înlocuire	Pentru detalierea realizării pașilor necesari acestor demersuri se va aștepta publicarea formei finale a Ghidului specific care este în curs de modificare.
3.	Permiterea montajului panourilor fotovoltaice pe o anexă	Se va aștepta publicarea formei finale a Ghidului specific care este în curs de modificare.
4.	Ce se întâmplă în situația în care un Beneficiar final a decedat înainte de semnarea proceselor verbale de recepție însă toate lucrările au fost efectuate. De asemenea, cum ar trebui să se procedeze în cazul certificatului de racordare.	În situația descrisă, voucherele aferente beneficiarului final devin neeligibile.
5.	Înlocuirea tâmplăriei este obligatorie?	Da, înlocuirea tâmplăriei exterioare (uși și ferestre) reprezintă o activitate minimă obligatorie pentru plata voucher-ului. Conform Ghidului specific: Sunt obligatorii minim următoarele activități: A. reabilitarea termică a elementelor de anvelopă a clădirii prin: i. izolarea termică a peretelui exterior și a fațadei, inclusiv lucrări de finisare (ex. tencuială decorativă) <u>ii. lucrări de înlocuire a tâmplăriei exterioare existente cu tâmplărie termoizolantă, incluzând ferestre și uși;</u> iii. izolarea termică a acoperișului/planșeului;
6.	Termenele în care operatorii de distribuție emit Certificatele de racordare variază, existând în unele situații diferențe mari de timp (chiar și 3 luni) până la emiterea CR de la data depunerii documentației. Se poate prelungi termenul din Ghid?	În prezent, termenul maxim prevăzut este 31.08.2026. În funcție de stadiul prezentării Certificatelor de racordare, MIPE va analiza necesitatea și oportunitatea prelungirii acestuia în termenele și condițiile maxime permise prin PNRR și legislația aferentă, dar nu mai târziu de data transmiterii către Comisia Europeană a cererii de plată în care țintele aferente I7 și I4 sunt incluse. Dacă se decide acceptarea prelungii termenului, această decizie se va consemna prin emiterea unui act de către MIPE (ex: Corrigendum sau Instrucțiune)
7.	Cum se vor deconta voucherele pentru activitățile tehnice de audit, expertiza și certificate energetice pentru beneficiarii care vor beneficia de aceste lucrări în intervalul 1-31.03.2026? De asemenea, ce se întâmplă cu voucherele decontate ale celor care au decedat între timp sau care renunțat, vând, etc., dar voucherele lor pentru documentația tehnică s-au decontat deja?	În situația descrisă, în cazul în care modificarea Ghidului specific pentru Investiția 7 va fi aprobată, procedura de decontare a voucherelor pentru activitățile tehnice de audit, expertiza și certificate energetice va fi comunicată ulterior. În cazul stabilirii neeligibilității unor beneficiari finali, contravaloarea voucherelor pentru activitățile tehnice de audit, expertiza și certificate energetice decontate va trebui returnată.
8.	Voucherele decontate pentru documentațiile celor decedați și celor care renunță la proiect vor fi returnate?	Situația pentru care se solicită răspunsul este aferentă Investiției 7 , în care cele 3 vouchere - pentru expertiză tehnică, raport de audit energetic și certificat de performanță energetică inițial – au fost plătite deja, sub condiția finalizării integrale a lucrărilor pentru acei beneficiari finali. Dacă nu se finalizează lucrările și nu se realizează plata voucherelor finale, sumele plătite pentru respectivii beneficiari finali, vor fi recuperate de MIPE de la Firma de construcții/ instalare, după caz.
	În noiembrie 2025 firma a schimbat asociatul, adresa socială, posta electronică. Am comunicat aceste date din data de 28.11.2025.	Pentru schimbările menționate nu este necesar întocmirea unui act adițional, conform prevederilor din contractul de finanțare.

	Pana la aceasta data nu am primit niciun răspuns din partea M.I.P.E. despre aceasta corespondență. Firma are 84 de beneficiari. Nu exista pericolul de a nu fi finalizat proiectul, dar as vrea sa știu daca este in regula ca firma sa continue cu noul asociat. Încă este folosita vechea posta electronica.	Art.8 alin.8 Prin excepție de la prevederile alin. (1), contractul de finanțare poate fi modificat de Beneficiar prin <u>Notificare, care nu face obiectul aprobării de către MIPE</u>, cu respectarea condițiilor de eligibilitate stabilite prin Ghidul Specific, în următoarele situații: (a) modificări apărute în legătură cu datele de identificare ale beneficiarului sau partenerului, respectiv schimbarea denumirii și/sau a adresei sediului beneficiarului; (b) înlocuirea reprezentantului legal, cu respectarea obligației de a colecta și de a furniza date cu privire la beneficiarul real al fondurilor; Deci, notificarea menționată nu necesita răspuns din partea autorității și intra în vigoare de la transmitere.
--	---	---

Alte întrebări

1.	La decontare CT, ce alte documente mai sunt necesare sa trimitem fata de documentele menționate in ghid ?	Documentele care trebuie depuse sunt cele menționate în Anexa II la Contractul de finanțare și Instrucțiunea nr. 1 C16 I4I7, cu modificările si completările ulterioare. Îndrumarul realizat pentru I4B doar detaliază aspectele operaționale necesare unei verificări eficiente, cu scopul de a evita solicitările de clarificări și a respingerii documentațiilor.
2.	Referitor la beneficiarii finali care vor fi înlocuiți cu cei care refuza sau au decedat după caz, va rugam sa ne precizați daca voucherele pentru expertiza si audituri vor fi decontate.	Da, voucherele pentru expertiza si audituri vor fi decontate, procedura urmând a fi comunicata după aprobarea modificării Ghidului specific pentru Investiția 7.
3.	Referitor la solicitare plata parțială pe cerere ar putea debloca o parte din suma pana la rezolvare neclarități?	Cererile de transfer se pot deconta parțial, urmând ca după clarificarea aspectelor semnalate in clarificări, voucherele respective sa poată fi solicitate într-o cerere de transfer ulterioara.
4.	Cererile de decontare se cumulează sau se tratează separat? Este un motiv pentru care instalatorii nu depun următoarea cerere pana nu încasează cererea precedentă. In ghid scrie ca se cumulează dar apar blocaje	Fiecare cerere de transfer se verifica si se autorizează distinct, conform procedurilor interne. Depunerea unei cereri de transfer nu este condiționată de plata celei anterioare.
5.	Referitor la poze cred ca sunt suficient sa se vadă ca s-a instalat, eventualele neclarități pot fi incluse in eșantion. Referitor la solicitare, plata parțială pe cerere ar putea debloca o parte din suma pana la rezolvare neclarități?	Conform Instrucțiunii nr. 1 din 14.08.2025, cu modificările si completările ulterioare Raportul de progres conține Fisele de obiectiv individuale ale beneficiarilor finali, in conținutul cărora sunt solicitate minim 5 poze relevante înainte si după efectuarea lucrării. Aceasta obligație se aplica tuturor beneficiarilor care au încheiat contracte de finanțare pe Investițiile 4 si 7.
6.	In cazul persoanelor decedate intre momentul semnării contractului si implementării, cum se procedează? Nu este prevăzut in ghid sau instrucțiuni. Daca au fost efectuate parțial lucrările, se decontează parțial?	In situația descrisă, voucherele aferente beneficiarul final devin neeligibile, nu se decontează parțial lucrările.
7.	Referitor la comunicator - Rugam sa se confirme ca este necesara certificarea modulului de comunicație de un organism de certificare produs acreditat. Se confirma faptul	Stocarea datelor se poate realiza atât local, cât și pe server/cloud. Comunicarea se va realiza prin rețea mobilă/WAN/LAN. Este necesar existența doar a portului prin care se realizează comunicarea. Da, cerințele prevăzute în Anexa 6 sunt obligatorii. Referitor la punctele

	ca este necesara stocarea locala a datelor? Este necesar sa aiba port de lan si port de wan. Cerințele privind modulul de comunicație sunt obligatorii in totalitate?	h) și i) din Anexa 6, este necesar asigurarea minim a funcționalității de comunicare prin SMS/GSM, capabilă să transmită notificări privind starea sistemului.
8.	In PV cum trecem la specificațiile tehnice pentru panouri, putere instalata sau cea neta ?	Este esențial ca procesele-verbale să cuprindă și informații privind capacitatea netă a panourilor fotovoltaice pentru a se demonstra îndeplinirea condiției de eligibilitate din Ghidul specific și PNRR, în plus față de informațiile standard care sunt solicitate de operatorii de distribuție, modelele tipizate utilizate de firme sau alte asemenea.
9.	Cine plătește cheltuielile pentru bransamentul electric, la locuința care nu are bransament, dar este lângă rețeaua de distribuție.	Aceasta cheltuiala nu este acoperita de valoarea voucherelor.
10.	Pentru un beneficiar care nu dorește montajul / instalare, din diferite motive. Trebuie făcută o notificare, sau cum se scot din listă?	Se va prezenta o notă de renunțare semnată de beneficiarul final.
11.	Beneficiarii care sunt decedați, nu mai sunt la adrese, nu mai sunt eligibili, nu doresc instalarea, vor scădea punctajul firmei. Daca punctajul coboară sub punctajul minim , exista posibilitatea de a se rezilia contractul de finanțare intre MIPE si beneficiar?	Nu se va face recalcularea punctajelor.
12.	In aceeași curte, exista doua case, doua familii diferite. In ambele familii exista cate o persoană vulnerabila. Putem instala ambii beneficiari vulnerabili?	Situația expusa este punctuala si poate face obiectul unei analize documentare, dar nu poate face obiectul unui Q&A.
13.	Ne dorim sa continuam dialogul, dar din păcate întrebările noastre înaintate pe canalele de comunicare, de regula rămân fără răspuns.	Va rugam sa transmiteți solicitările pe adresa de email contact.implementarepnrr@mfe.gov.ro , menționând din subiectul mesajului RePowerEU și investiția avută în vedere.